

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanordning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanordningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljare kontrolleras enligt denna checklista. Undersökningen kräver att slamavskiljaren töms på avloppsvatten för att sedan fyllas på med vatten från exempelvis trädgårdsslangen. Innan slamavskiljaren återfylls ska insidan dokumenteras med fotografier. Ta tre till fem bilder ur olika vinklar, där en bild visar T-röret.

Observera att farlig gas kan bildas i slamavskiljare.

Ifylld checklista med bifogad fotodokumentation ska skickas in till miljö- och hälsoskydd, efter avslutat arbete. Punkter försedda med texten: **(BILD)** ska fotodokumenteras.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om slamavskiljaren

Ange våtvolym (basarean * höjd till utloppsröret)	Antal kammare
Om möjligt, ange fabrikat	Ålder

Kontroll i fält (BILD)

Är locket helt?	Kommentar:
Finns funktionellt T-rör på utgående rör?	Kommentar:

Töm slamavskiljaren och skölj rent. Ta bilder ur olika vinklar (BILD). Vänta ca 2 timmar och kontrollera följande:

Skär inläckage av ytvatten efter att slamavskiljaren tömts?

Umeå kommun

Miljö- och hälsoskydd

Postadress 901 84 Umeå

Besöksadress Skolgatan 31A

Tel växel nat 090-16 10 00

Tel växel int +4690-16 10 00

E-post miljoochhalsoskydd@umea.se

Webbadress www.umea.se

Org.nummer 212000-2627

Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter?

Har brunnen börjat söndervittra? Eller finns andra synliga skador?

OBS! Spolning från huset får ej ske på minst 8 timmar för att kontrollera eventuella läckage. Fyll slamavskiljaren upp till utloppsröret med vatten tex. från huset eller med hjälp av trädgårdsslangen.

Efter 8 timmar kontrolleras om vattennivån har sjunkit i förhållande till utloppsröret

Ange ev differens och hur länge vattnet stått

Övrigt

Övriga kommentarer




Bild: Genomsnitt av trekammarbrunn.

Underskrift fastighetsägare

Jag/vi intygar att uppgifterna som lämnats är riktiga. Jag/vi är medvetna om att ansvaret för att avloppsanläggningen fungerar alltid är fastighetsägarens.

Ort och datum

Underskrift

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer vi inte att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Läs mer om dina rättigheter, syftet med behandlingen, rättslig grund och vem som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter, miljö- och hälsoskydd

<https://www.umea.se/kommunochpolitik/dataskyddpersonuppgifter/behandlingmiljoochhalsoskydd.4.27a2de8b172da059ace6c1.html>